

OBEC Nižná Boca, 032 34 Nižná Boca 3 – verejný obstarávateľ

V Liptovskom Hrádku 23.2.2021

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Verejnému obstarávateľovi obci Nižná Boca pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predmetom sú stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižná Boca -Kultúrny dom – zateplenie**“, bola od záujemcu dňa 23.2.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka :

.....v podkladoch nie je "výpis vonk. okien a dverí" (vid' projekt pre stavebné povolenie).

Rozpor: projekt pre stavebné povolenie - "zvonka dekor drevo / dub tmavý/, z vnútra biely" vs. výkaz výmer - " int. biele / ext. fólia antracit-sivá"

Parametre: Uw?, Ug?

Odpoveď :

Výpis okien a dverí bol zahrnutý do výkazu výmer (nie je riešený samostatne v PD) , kde je vyšpecifikovaný materiál, farba a požiadavky na kvalitatívne aj tepelnotechnické vlastnosti okien. Vo výkaze výmer sú tieto údaje doplnené červenou farbou.

21	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	147,400
22	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru,	m	154,770
23	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	154,770
24	611410005211	Plastové okno trojdíelne S+FIX+S, 1500x2500 mm, izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 1	ks	3,000
25	611410000112	Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 2	ks	11,000
26	611410001813	Plastové okno jednokrídlové S, 900x1100 mm, izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 3	ks	4,000
27	611410000111	Plastové okno jednokrídlové S, 500x500 mm, izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 4	ks	2,000
28	611410004815	Plastové okno jednokrídlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 10	ks	5,000

29	611410000411	Plastové okno jednokrídlové S, 600x1100 mm, izolačné dvojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,4 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 11	ks	2,000
30	611410000412	Plastové okno jednokrídlové S, 1200x600 mm, izolačné dvojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,4 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 12	ks	2,000
31	766621408.S	Montáž plastových vchodových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	37,300
32	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	41,123
33	283290006400.S	Tesniaca fólia CX interiéru, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	41,123
34	611670001011	Vchodové plastové dvere, dvojkridlové, 1700x2500 mm, kazetové - izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 6	ks	1,000
35	611670001012	Vchodové plastové dvere, jednokridlové, 800x2000 mm, kazetové - plné, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 5P+5L	ks	3,000
36	611670001013	Vchodové plastové dvere, jednokridlové, 900x2000 mm, kazetové - plné, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 7L	ks	1,000
37	611670001014	Vchodové plastové dvere, jednokridlové, 1000x2150 mm, kazetové - plné, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 9P	ks	1,000

Pre stanovenie ceny je nadradený výkaz výmer oproti projektovej dokumentácii a verejný obstarávateľ Vám v prílohe posielajú aktuálny výkaz výmer pre vypracovanie cenovej ponuky.

S pozdravom

Dana Kičinová, osoba zabezpečujúca VO